



### תיאור כללי



מרכזיות מילוי קריאוגניות מסדרה 170 פותחו בהתאם לנוהל משרד הבריאות 01.2-G ותקן החולים לבית לספק מנת על NFPA-99 ותעשייה אספקת חמצן או חנקן נוזלי סדירה ואמינה על ידי שימוש במיטב החומרים המצויים כיום בשוק בשילוב מערכת בקרה מתוחכמת המבוססת על בקר מתוכנת עם מגוון אפשרויות להתאמה ייחודית לצורכי הלקוח וממשק מלא עם מערכות בקרת מבנה הן בפורמט יציאות מגעים יבשים והן בפורמט חיבור תקשורת מרכזיות מילוי מסדרה 170 הן מערכות עצמאיות לחלוטין עם יכולת עבודה אוטומטית. מערכת הבקרה מסוגלת לזהות את מצב המכל המחובר ולמלא אותו עד למצב מלא. המרכזייה מורכבת משני ענפים אשר לכל אחד מחובר מכל (תרמוס קריאוגני) ומסגלת למלא עד שני מכלים בו זמנית.

קליניטיקה חלוצי התעשייה 15 ת.ד. 10573, מפרץ חיפה, מיקוד 26119

